

Maya blava

0981 PS/518/2018

CÒPIA

FCC- Aqualia- L'Ametlla de Mar  
Av. Pau Casals, 24  
43860- L'AMETLLA DE MAR  
Registre de Salut Ciutadana a les Terres de l'Ebre

En les inspeccions realitzades els dies 10.04.17 i 19.12.17, actes d'inspecció 99036 i 98652, respectivament, es va revisar l'estat de les instal·lacions de l'aigua per a consum humà de la zona de subministrament Tres Cales de l'Ametlla de Mar.

Segons la darrera inspecció encara cal resoldre les següents no conformitats:

- Hi ha fisures a la coberta dels dos dipòsits: el de Tres Cales Muntanya i el de Tres Cales Platja.
- Hi ha matolls i runes al voltant del dipòsit de Tres Cales Muntanya.
- Hi ha fisures al lateral del dipòsit de Tres Cales Muntanya.
- Manca punt de mostreig a la sortida d'un dels vasos del dipòsit de Tres Cales Muntanya.
- Manca accessibilitat per als tècnics de l'APSCAT al punt de mostreig de Tres Cales Muntanya.

Disposau d'un termini de dos mesos, a partir de l'endemà de la recepció d'aquest escrit, per a resoldre aquestes no conformitats.



Us recordo que abans de realitzar arranjaments de les instal·lacions, que puguin afectar la qualitat de l'aigua, haureu de sol·licitar informe sanitari del projecte, d'acord amb el que preveu l'article 13 del RD 140/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua per a consum humà.

Donat que actualment la teulada d'un dels vasos del dipòsit Tres Cales Muntanya s'ha enfonsat, aquest vas no es podrà utilitzar, en cap cas, fins que aquesta sigui reparada.

Us informo que l'incompliment d'aquest requeriment pot ser causa d'inici d'expedient sancionador d'acord amb allò que disposa la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública (DOGC 5495 de 30 d'octubre de 2009) i el Reial decret 140/2003, de 7 de

Pl. de Gerard Vergés, 1  
43500 Tortosa  
Tel. 977 441 234

GENERALITAT DE CATALUNYA



	Doc. original signat per: CPISR-1 C Carme Coll Ausió 17/01/2018	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat	Data creació còpia: 18/01/2018
		Original electrònic / Còpia autèntica <b>CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ</b>  023EU82FQS4CKZQDXNKLNY8GTHPJJE888	Data caducitat còpia: 18/01/2021 Pàgina 1 de 2

Generalitat de Catalunya  
**Agència de Salut Pública de Catalunya**  
Subdirecció Regional al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà (BOE 45, de 21 de febrer de 2003).

Documentació signada electrònicament per Carme Coll i Ausió, cap del Servei de Protecció de la Salut al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

GENERALITAT DE CATALUNYA

	Doc. original signat per: CPISR-1 C Carme Coll Ausió 17/01/2018	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a>	Data creació còpia: 18/01/2018 Data caducitat còpia: 18/01/2021 Pàgina 2 de 2
		Original electrònic / Còpia autèntica <b>CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ</b>  023EU82FQS4CKZQDXNKLNY8GTHPJE888	