



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Secretaria de Salut Pública

Subdirecció General de Protecció de la Salut

Barcelona: Carrer de Roc Boronat, 81-95, 08005 BARCELONA ; Tel. 935 513 900

Catalunya Central: Muralla de St. Francesc, 49, 4a planta. Ed. Pere III 8240 MANRESA, Tel. 938 753 382

Girona: Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 GIRONA, Tel. 872 975 000

Lleida: Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 LLEIDA, Tel. 973 701 600

Alt Pirineu i Aran: Plaça Capdevila, 22, baixos, 25620 TREMP, Tel. 973 654 617

Tarragona: Avinguda de la Reina Maria Cristina, 54, 43002 TARRAGONA, Tel. 977 224 151

Terres de l'Ebre: Plaça de Gerard Vergés, 1, 43500 TORTOSA, Tel. 977 441 234

Núm. Informe

TT2401189819-1

Núm.

1

INFORME SANITARI

Data: 14/03/2024

Identificació del lloc de l'actuació

Nom i cognoms o raó social de l'entitat

AGUAS LAS TRES CALAS SOCIEDAD ANONIMA

Nom establiment

AGUAS LAS TRES CALAS SOCIEDAD ANONIMA

DNI/NIF/NIE

A08898355

Domicili establiment

CR CENTENARI 13, BAIXOS

Municipi

L'AMETLLA DE MAR

Codi Postal

43860

Telèfon

Adreça de correu electrònic

joseensesa@yahoo.es

Autorització / Registre

RSIPAC: 27.04252/CAT RGSEAA:

ROESB:

-

Altres:

Activitat/s revisades

INFORME SANITARI DIPÒSITS TRES CALES

Motiu/s de l'actuació

Motiu de la inspecció 1: Informe sanitari

RDI 0580-2024-SRTT

Inspector/s

Cognoms i nom:

VICTORIA SALVADO PASCUAL

En aplicació de l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que inclou aquest informe s'inclouen en el fitxer "SIAPS" d'aquest Departament. La finalitat de recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, direccio.aspcat@gencat.cat/Tel. 93 227 29 00.

Si com a conseqüència d'aquest informe i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.

Signatura Inspector/a:

Relat dels fets i recull d'observacions

ANTECEDENTS

Arran de la inspecció TT2100871223-1 realitzada el dia 11/03/2021 a les instal·lacions de la zona de subministrament TRES CALES i de les deficiències detectades durant aquesta inspecció es van realitzar una sèrie de requeriments. L'objectiu d'aquests requeriments coercitius era evitar que la falta d'integritat de la coberta del dipòsit en ús a la part de Tres Cales Muntanya suposés un risc per a la població abastida.

En data 15/10/2021 i 26/01/2022 es van fer seguiments dels requeriments, actes TT2100873242-1 i respectivament TT2100923901-1, per tal de comprovar si s'havien dut a terme mesures correctores per tal de resoldre les deficiències. En data 26/01/2022 el Sr. José Barceló Ensesa es va interessar pels requisits necessaris per instal·lar uns dipòsits.

En data 09/06/2022 el Sr. José Barceló Ensesa va enviar per correu electrònic una sèrie de documentació: un primer document anomenat memoria depósitos, un segon document anomenat certificado lamina aimplas, un tercer document anomenat certificado 5xa ilurco i un quart anomenat anejo calculo (2 copias). El dia següent 10/06/2022 aquesta documentació es va adjuntar a l'acta TT2200955217-1, així com les fotos dels dipòsits ja construïts.

Els dipòsits es van construir sense informe del projecte de construcció

	
	

Foto 1: Accés als dipòsits

Foto 2: Accés als dipòsits i connexió entre ells



Foto 3: Placa adherida als dipòsits

En data 04/11/2022 a l'acta TT2201012106-1 es va comprovar, entre d'altres, que els nous dipòsits ja havien estat objecte d'actes vandàlics i que encara no s'havia presentat cap sol·licitud d'informe.



Foto 4: Evidència actes vandàlics



Foto 5: Connexió entre ells

FETS

En data 29 de febrer de 2024, un representat de l'empresa AGUAS LAS TRES CALAS SOCIEDAD ANONIMA va sol·licitar un informe sanitari vinculant de la posada en funcionament dels dipòsits de Tres Cales. En aquesta sol·licitud s'adjunta un document amb la informació següent sobre: la ubicació dels dipòsits, el calendari d'execució de l'obra, les proteccions, el tractament de desinfecció, les substàncies que s'utilitzaran en el tractament, el compromís de realitzar una neteja i desinfecció, el pla de verificació del correcte funcionament del dipòsit per una banda i del sistema per l'altra abans de posar-lo en funcionament. També s'adjunta el document certificado lamina AIMPLAS agua potable ILURCO del 2015. Al document de sol·licitud s'exposa que tenen previst posar una tanca de dos metres d'alçada i dues portes d'accés: una de 4 metres per a vehicles i l'altra d'1 metre que delimiti el terreny on estan situats els dipòsits. La connexió amb la canonada provinent de Tres Cales Platja no està descrita.

A la documentació annexada a la sol·licitud del febrer del 2024 s'indica que els dipòsits de 494 m³ cadascun estan ubicats a UTM31N – ETRS89: 313770.3 i 45319921. Tot i que no hi ha clavegueram a la zona es considera que el nivell freàtic transcorre entre 80 i 90 metres per sota dels dipòsits. En l'apartat de les proteccions no es descriu si hi haurà cadenat amb clau a les arquetes del sostre. Quan es fa referència al tractament se cita que la injecció d'hipoclorit sòdic es realitzarà prop de la sortida de l'aigua del dipòsit. Aquest sistema no garanteix que la mescla del desinfectant amb l'aigua sigui homogènia. Abans de l'entrada en funcionament dels dipòsits no es preveu realitzar una analítica que inclogui el paràmetre *Clostridium perfringens*.

Al projecte adjuntat a l'acta TT2200955217-1 se cita el Real decret 1138/1990 que és una disposició derogada des de l'any 2003.

Ni en la documentació presentada abans de la inspecció del 10/06/2022, ni en la documentació annexada a la sol·licitud del 29/02/2024 apareix cap esquema hidràulic. Tampoc es pot establir cap relació entre el certificat emès per AIMPLAS i el material que entraria en contacte amb l'aigua als dipòsits ubicats a Tres Cales Muntanya. Pel que fa a les substàncies es relacionen dues marques d'hipoclorit sòdic però no s'adjunta ni fitxa de dades de seguretat, ni manual d'ús, ni certificat de compliment amb la norma UNE.

FONAMENTS DE DRET

Real decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnic sanitari de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.

Document de Vigilància de la Qualitat de les Aigües de Consum Humà a Catalunya

Who Water Guidelines 4th Edition 2017, OMS

REGLAMENT (UE) No 10/2011 DE LA COMISIÓ de 14 de gener de 2011 sobre materials y objectes plàstics destinats a entrar en contacte amb aliments.

CONCLUSIÓ

Informo desfavorablement sobre la posada en funcionament dels dos dipòsits nous de Tres Cales Muntanya que pertanyen a la zona de subministrament Tres Cales perquè:

- No hi ha cap esquema hidràulic dels dos dipòsits que els relacioni entre ells i amb el subministrament ja existent.
- No s'ha previst instal·lar un punt de presa de mostres a cadascun dels dipòsits.
- No s'ha indicat quin serà el punt de mostreig posterior als dos dipòsits.
- No s'ha previst un sistema de protecció amb cadenat als accessos per la coberta dels dipòsits nous.
- No hi ha cap document de l'empresa fabricant dels dipòsits que ens relacioni els certificats adjuntats a l'acta del dia 10/06/2022 i els materials utilitzats en els dipòsits ja instal·lats.
- No s'adjunta informació de les substàncies que s'utilitzarien en el tractament: fitxa de dades de seguretat, manual d'ús, certificat de compliment amb la norma UNE.
- El lloc on tenen previst instal·lar la injecció del desinfectant no garanteix la seva funció.
- No s'ha previst els requisits que haurà de complir el personal encarregat de la neteja i desinfecció i/o l'empresa encarregada.