



## Acta d'inspecció

Data: 19/12/2017

Hora inici: 10:30 Hora final: 11:30

### Identificació del lloc de l'actuació

Nom i cognoms o raó social de l'entitat

AQUALIA (FCC-AQUALIA-L'AMETLLA DE MAR)

Nom establiment

AQUALIA

DNI/NIF/NIE

A2619992

Domicili establiment

Av. PAU CASALS 24

Municipi

L'AMETLLA DE MAR

Codi Postal Telèfon

626230060

Adreça de correu electrònic

ferran.quesada@fcc.es

Autorització / Registre

RSIPAC:

RGSEAA:

ROESB:

-

Altres:

Activitat/s Inspeccionada/des

GESTORS ACH

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per l'ASPCAT en relació al nom i/o domicili de l'empresa/establiment i/o les seves activitats:  No  Sí (les diferències han de quedar recollides en l'acta)

### Motiu/s de l'actuació

Programa de control de les condicions sanitàries dels sistemes de subministrament de les aigües de consum humà. Actuació de seguiment de la inspecció realitzada en data 10/04/2017 i que consta a l'acta 99036

ZS TRES CALES 6608002013108

### Inspector/s

Cognoms i nom: SALVADÓ PASCUAL, VICTÒRIA

### Persona davant la qual s'estén l'acta

Cognoms i nom: QUESADA CURRUBÍ FERRAN

DNI/NIE: 46735895X

En qualitat de: CAP DE SERVEI

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura del/de la compareixent:

En aplicació de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, direccio.aspcat@gencat.cat/Tel. 93 227 29 00.

Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.

Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta acta. Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu una avis SMS.

Adreça de correu electrònic: ferran.quesada@fcc.es Telèfon mòbil: 626230060

En cas de notificació per correu postal, aquesta s'efectuarà a l'adreça indicada a la capçalera de l'acta. Si es desitja rebre la notificació en una altra adreça, indicar quina:

En presència del/de la compareixent indicada en la primera pàgina, s'estén aquesta acta, que consta d'un total de 2 pàgines inclosos els annexos.

## **Relat dels fets i recull d'observacions**

---

Motiu de la inspecció: Comprovar com han resolt les no conformitats detectades durant la inspecció del 10/04/2017 i relacionades a l'acta 99036. He visitat els dipòsits i comprovo que:

### **NO CONFORMITATS RESOLTES**

Tapes de les boques d'accés del dipòsits de 3CM i 3CP sense signes d'oxidació.  
Ventilacions protegides als dipòsits.

### **NO CONFORMITATS PENDENTS.**

1. Fissures a la coberta del dipòsits de Tres Cales Muntanya(3CM) i platja (3CP)
2. Matolls i runa als voltants dels dos dipòsits
3. Fissures al lateral de 3CM
4. Manca de punt de mostreig en un dels vasos del dipòsit 3CM
5. Manca d'accessibilitat per als tècnics de l'Agència de Salut Pública en un punt de mostreig de 3CM

A més, en data 18 de setembre de 2017 ens van comunicar que la teulada d'uns dels vasos de 3CM s'havia esfondrat. Aquest vas va quedar inutilitzat i deixa d'estar comunicat amb l'altre vas i així ho comprovo durant la visita d'avui. Els comunico que sota cap circumstància es podrà utilitzar el vas esfondrat. A banda, els informo que d'acord amb l'article 13 del RD 140/2003 hauran de sol·licitar un informe sanitari de l'arranjament dels vasos abans de fer les obres.

Cal dur a terme les accions encaminades a esmenar les no conformitats detectades al més aviat possible. Donat que són no conformitats que persisteixen en el temps i que ja es van relacionar a les inspeccions realitzades al 2014 els informo que no esmenar les no conformitats pot ser motiu de sanció o d'altres mesures cautelars.