



Núm. Acta

TT2100923901-1

Núm.

1 de 3

Acta d'inspecció

Data 26/01/2021

Hora inici: 10:00

Hora final: 11:35

Identificació del lloc de l'actuació

Nom i cognoms o raó social de l'entitat

FCC AQUALIA S.A.

Nom establiment

430131020 - XARXA LES TRES CALES

DNI/NIF/NI

A26019992

Domicili establiment

No

Municipi

L'AMETLLA DE MAR

Codi Postal Telèfon

Adreça de correu

ssalseb@fcc.es

Autorització / Registre

RSIPAC:

RGSEAA:

ROESB:

-

Altres:

Activitat/s Inspeccionada/des

DIPÒSITS D'AIGUA DE CONSUM HUMÀ

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per l'ASPCAT en relació al nom i/o domicili de l'empresa/establiment i/o les seves activitats: No Sí (les diferències han de quedar recollides en l'acta)

Motiu/s de l'actuació

Motiu de la inspecció 1: De seguiment de no conformitats (Núm. d'acta/informe d'auditoria de les no conformitats de les que es fa seguiment: TT2100871223 i TT2100873242)

Inspector/s

Cognoms i nom:

VICTORIA SALVADO PASCUAL

MIQUEL ÀNGEL ARASA FAVÀ

...

Persona davant la qual s'estén l'acta

Cognoms i nom: SALVADOR SALSE BELART

DNI/NIE: 78076203N

En qualitat de: RESPONSABLE DE CONTACTES DE TERRES DE L'EBRE

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura del/de la compareixent:

En aplicació de l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, direccio.aspcat@gencat.cat/Tel. 93 227 29 00.

Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.

Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta acta. Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu una avis SMS.

Adreça de correu electrònic: salseb@fcc.es

Telèfon mòbil:

En cas de notificació per correu postal, aquesta s'efectuarà a l'adreça indicada a la capçalera de l'acta. Si es desitja rebre la notificació en una altra adreça, indicar quina:

En presència del/de la compareixent indicada en la primera pàgina, s'estén aquesta acta, que consta d'un total de 3 pàgines inclosos els annexos.

Relat dels fets i recull d'observacions


MOTIU DE LA INSPECCIÓ: Comprovar el compliment de les mesures correctores dictades en l'acta anterior

NO CONFORMITATS RELACIONADES EN LA VISITA ANTERIOR

- 1) Manca de coberta impermeable al vas en ús del dipòsit 3CM
- 2) Presència fissures laterals i a la coberta del vas en ús del dipòsit 3CM
- 3) Presència de fissures a la coberta de 3CP
- 4) Manca de neteja i desinfecció dels dipòsit de 3CM i 3CP

MESURES CORRECTORES APLICADES.


- 1-No s'ha resolt cap de les no conformitats abans relacionades excepte que en data 17.12.2021 es va netejar i desinfectar un dels vasos del dipòsit 3CP. Adjunto certificat de neteja


Certificat de neteja i desinfecció d'un dels vasos de 3CP	
---	--

- 2- Quant al clor lliure residual al punt de mostreig dels dipòsits de 3CM i 3CP, els resultats de la mesura actual són 0.61 mg/l i 0.77 mg/l respectivament.

El Sr. José Barceló Ensesa s'ha interessat pels requeriments necessaris per instal·lar uns dipòsits d'obra en el mateix recinte on ara hi ha els dipòsits de 3CM. Adjunto els dos correus que li he enviat: un a petició del Cap de Servei i l'altre com a resposta a una consulta que m'havia fet per via electrònica. En el correu de resposta a la convocatòria de la inspecció d'avui va adjuntar uns certificats de conformitat d'una pintura i d'un material.

Durant el període comprés entre la inspecció del 15 d'octubre i avui, no s'ha sol·licitat cap informe sanitari segons l'article 13 del RD 140/2003 per la instal·lació dels nous dipòsits que es citen als coreus.

Resposta del 19/10/2021	
-------------------------	--

Resposta del 16/12/2021	
-------------------------	--

CONCLUSIÓ:

- 1- Les condicions en les que està el dipòsit de 3CM, actualment en ús, no permeten protegir l'aigua emmagatzemada de contaminacions externes, per la qual cosa suposen un risc per a la salut.
- 2- Els dipòsits en ús de 3CP (vas situat més al nord) i de 3CM (tots els vasos) no s'han netejat des del 2016, de manera que no es pot garantir la innocuïtat de l'aigua

Relació de les abreviacions: 3CP (Tres Cales Platja) i 3CM (Tres Cales Muntanya).

OBSERVACIONS: Hem realitzat la visita acompanyats de representants de cadascuna de les entitats relacionades amb les infraestructures i el servei d'emmagatzematge, tractament i distribució de l'aigua de consum humà. I cadascun dels representants signa a la pàgina següent

a) Titular del servei d'abastament d'aigua
Ajuntament de l'Ametlla de Mar
CIF P-4301300B
C/ SANT JOAN N°55
AMETLLA DE MAR (43860)
Representant: Roger Montañés Ballester



b) Concessionari del servei i propietari de les instal·lacions

AGUAS LAS TRES CALAS S.A.
CIF A-08898355
C/ CENTENARIO N° 13 BAJOS
AMETLLA DE MAR (43860)
Representant: José Barceló Ensesa



c) Empresa de manteniment contractada per Aguas de las Tres Calas S.A
FCCAQUALIA S.A
CIF A-260199992
C/ PAU CASALS, 24
AMETLLA DE MAR (43860)
Representant: Salvador Salse Belart

