



Acta d'inspecció

Data 10/06/2021

Hora inici: 10:00

Hora final: 11:35

Identificació del lloc de l'actuació

Nom i cognoms o raó social de l'entitat

FCC AQUALIA S.A.

Nom establiment

430131020 - XARXA LES TRES CALES

DNI/NIF/NI

A26019992

Domicili establiment

No

Municipi

L'AMETLLA DE MAR

Codi Postal Telèfon

Adreça de correu

ssalseb@fcc.es

Autorització / Registre

RSIPAC:

RGSEAA:

ROESB:

-

Altres:

Activitat/s Inspeccionada/des

DIPÒSITS D'AIGUA DE CONSUM HUMÀ

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per l'ASPCAT en relació al nom i/o domicili de l'empresa/establiment i/o les seves activitats: No Sí (les diferències han de quedar recollides en l'acta)

Motiu/s de l'actuació

Motiu de la inspecció 1: De seguiment de no conformitats (Núm. d'acta/informe d'auditoria de les no conformitats de les que es fa seguiment: TT2100871223 i TT2100873242 i TT2100923901)

Inspector/s

Cognoms i nom:

VICTORIA SALVADO PASCUAL

MIQUEL ÀNGEL ARASA FAVÀ

...

Persona davant la qual s'estén l'acta

Cognoms i nom: SALVADOR SALSE BELART

DNI/NIE: 78076203N

En qualitat de: RESPONSABLE DE CONTACTES DE TERRES DE L'EBRE

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura del/de la compareixent:

En aplicació de l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, direccio.aspcat@gencat.cat/Tel. 93 227 29 00.

Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.

Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta acta. Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu una avís SMS.

Adreça de correu electrònic: salseb@fcc.es

Telèfon mòbil:

En cas de notificació per correu postal, aquesta s'efectuarà a l'adreça indicada a la capçalera de l'acta. Si es desitja rebre la notificació en una altra adreça, indicar quina:

En presència del/de la compareixent indicada en la primera pàgina, s'estén aquesta acta, que consta d'un total de 3 pàgines inclosos els annexos.





Relat dels fets i recull d'observacions

MOTIU DE LA INSPECCIÓ: Comprovar el compliment de les mesures correctores dictades en l'acta anterior i que van motivar el tercer requeriment coercitiu.

NO CONFORMITATS RELACIONADES EN LA VISITA ANTERIOR

- 1) Manca de coberta impermeable al vas en ús del dipòsit 3CM
- 2) Presència fissures laterals i a la coberta del vas en ús del dipòsit 3CM
- 3) Presència de fissures a la coberta de 3CP

En data 9 de juny de 2022 el Sr. José Barceló Ensesa ens va enviar per correu electrònic la següent informació:

| | |
|--|---|
| Cos del correu del dia 9 de juny de 2022 | |
| MEMORIA DEPOSITOS |  |
| CERTIFICADO LAMINA AIMPLAS |  |
| CERTIFICADO 5XA ILURCO |  |
| ANEJO CALCULO (2 copias) |  |

En cap dels documents adjuntats apareix:

- La sol·licitud d'informe sanitari del projecte de construcció dels dipòsits d'acord amb l'article 13 el RD 140/2003.
- La situació relativa del nivell freàtic i de la xarxa de clavegueram i valoració de la suficiència de la protecció.
- El compromís de realitzar un rentat i una desinfecció abans de la posada en funcionament
- El calendari d'execució de l'obra
- El pla de verificació del correcte funcionament previ a la connexió

FETS

No s'ha esmenat cap de les no conformitats pendents de la inspecció anterior TT2100923901 del 26 de gener de 2021.

Als terrenys annexos als dipòsits de Tres Cales Muntanya s'han construït dos dipòsits de planta circular amb la inscripció ILURCO. És troben en un espai que hi pot accedir qualsevol veí però tenen previst posar un tancat. A l'annex 5 es poden consultar les fotografies. Aquests dipòsits en construcció tenen la funció de substituir als dipòsits actuals, però encara no estan en funcionament. A Tres Cales Platja tenen previst instal·lar un dipòsit de les mateixes característiques que el de Tres Cales Muntanya passat l'estiu.

CONCLUSIONS:

- 1-L'estat de la coberta del dipòsit en ús del dipòsit de 3CM segueix sent un risc per a la salut dels usuaris que s'abasteixen des d'aquest dipòsit.
- 2-Els dipòsits en construcció seran la solució a la falta de garanties dels actuals, però encara no estan acabades les obres.
- 3-Cal presentar la documentació necessària per poder autoritzar l'entrada en funcionament dels dos dipòsits nous construïts a Tres Cales:
 - a)La sol·licitud d'informe sanitari del projecte de construcció dels dipòsits d'acord amb l'article 13 el RD 140/2003.
 - b)La situació relativa del nivell freàtic i de la xarxa de clavegueram i valoració de la suficiència de la protecció.
 - c)El compromís de realitzar un rentat i una desinfecció abans de la posada en funcionament
 - d)El calendari d'execució de l'obra
 - e)El pla de verificació del correcte funcionament previ a la connexió
- 4-Cal aturar momentàniament el tercer requeriment de l'expedient coercitiu, atorgar un nou termini per executar les obres i dur a terme l'expedient d'autorització.

TERMINI:

Disposen d'un termini de 30 dies per tal de presentar la documentació pendent de la construcció dels nous dipòsits i la sol·licitud d'informe sanitari.

Un cop disposen de les autoritzacions municipals cal que prioritzen la posada en funcionament dels dipòsits, la neteja i desinfecció realitzada per una entitat competent i els resultats conformes d'una analítica de controls amb *Clostridium perfringens*.

Relació de les abreviacions: 3CP (Tres Cales Platja) i 3CM (Tres Cales Muntanya).

Informació de com s'ha de realitzar la neteja i desinfecció:




OBSERVACIONS: Hem realitzat la visita acompanyats de representants de cadascuna de les entitats relacionades amb les infraestructures i el servei d'emmagatzematge, tractament i distribució de l'aigua de consum humà. I cadascun dels representants signa a la pàgina següent

a) Titular del servei d'abastament d'aigua
Ajuntament de l'Ametlla de Mar
CIF P-4301300B
C/ SANT JOAN N°55
AMETLLA DE MAR (43860)
Representant: Roger Montañés Ballester



b) Concessionari del servei i propietari de les instal·lacions

AGUAS LAS TRES CALAS S.A.
CIF A-08898355
C/ CENTENARIO N° 13 BAJOS
AMETLLA DE MAR (43860)
Representant: José Barceló Ensesa



c) Empresa de manteniment contractada per Aguas de las Tres Calas S.A
FCCAQUALIA S.A
CIF A-260199992
C/ PAU CASALS, 24
AMETLLA DE MAR (43860)
Representant: Salvador Salse Belart






Foto1: Accés als dipòsits



Foto 2: Accés als dipòsits i connexió entre ells



Foto 3: Dades dels dipòsits